

INFORMATIEBLAD CV-INSTALLATIE

Het is mogelijk, dat u een cv-installatie aan laat brengen in uw woning, of uitbreidt met een extra radiator of thermostaatkraan.

U kunt zelf gaan klussen, maar het is ook mogelijk de cv-installatie tegen een huurverhoging door WormerWonen aan te laten brengen en te laten onderhouden. Het is belangrijk dat u rekening houdt met de kwaliteitseisen, die wij hanteren bij het afgeven van toestemming. Wanneer u in een complex woont met een collectieve (cv)installatie zijn aanpassingen in principe niet mogelijk.

In de folder "Klussen naar wens" hebben wij de algemene voorwaarden vermeld en in dit informatieblad geven wij de kwaliteitseisen die gelden voor de aanleg of uitbreiding van een cv-installatie. Als uw aanvraag aanleiding geeft voor gedetailleerdere eisen zullen wij die noemen bij het afgeven van de toestemming. Hebt u nog specifieke uitvoeringsvragen stelt u ze dan gerust aan ons. Onze wijkwoonconsulenten adviseren u graag.

CV-installatie

Bouwkundige en veiligheidstechnische eisen

- De installatie moet door een erkend/waarborginstallateur worden aangelegd.
- De installatietekening inclusief transmissieberekening moet vooraf ter goedkeuring aan WormerWonen worden voorgelegd.
- De cv-leidingen moeten in verzinkt staal met snelkoppelingen of press fittingen van verzinkt staal worden uitgevoerd.
- De radiatoren moeten van het merk Henrad of van gelijkwaardige kwaliteit zijn.
- In een 'natte' ruimte moet een aluminium of thermisch verzinkte radiator worden toegepast.
- Er mogen geen leidingen in de kruipruimte worden aangebracht.

Thermostatische radiatorkraan

- De thermostatische radiatorkraan mag niet in dezelfde ruimte als de kamerthermostaat worden geplaatst.
- Als de gehele woning wordt voorzien van thermostaatkranen, moeten voorzieningen worden getroffen waardoor de cv-ketel op retourwater gaat moduleren. De kamerthermostaat komt hierbij te vervallen.

Extra radiator/ vervangen radiator

- Een extra te plaatsen of te vervangen radiator moet van het merk Henrad of van gelijkwaardige kwaliteit zijn.
- De wijziging van de installatie (uitbreiding) mag geen storingen aan het bestaande systeem veroorzaken.
- Het monteren van de radiator met de daarbij behorende cv-leidingen moet vakkundig door een installateur uitgevoerd worden (bij voorkeur dezelfde die het onderhoud voor de WormerWonen uitvoert).
- Verlenging van de cv-leidingen moeten zichtbaar met snelkoppelingen of press fittingen worden uitgevoerd. Ter voorkoming van galvanische corrosie moet hiervoor hetzelfde materiaal als het bestaande materiaal worden toegepast.
- Een designradiator moet voldoende vermogen hebben.

Onderhoudtechnische eisen

- Bij uitbreidingen aan installaties waarvoor WormerWonen een onderhoudscontract met derden heeft afgesloten (bijv. cv-installaties) kan uw uitbreiding na goedkeuring door het betreffende bedrijf in het lopende onderhoudscontract worden ondergebracht.