

## INFORMATIEBLAD ELEKTRICITEIT

Woningen zijn standaard uitgerust met een aantal stopcontacten en schakelaars voor de verlichting. Soms bestaat er behoefte aan uitbreiding van het aantal stopcontacten, groepen in de woning, of u wilt een schakelaar vervangen door een dimmer. Het gaat dan om het aanbrengen van wijzigingen aan de elektrische installatie. Kleine aanpassingen zou u zelf kunnen uitvoeren. Het is belangrijk dat u rekening houdt met de kwaliteitseisen. Die zijn zeker van belang, indien wij toestemming moeten geven voor een gewenste verandering.

In de folder “Klussen naar wens” hebben wij de algemene voorwaarden vermeld en in dit informatieblad geven wij de specifieke kwaliteitseisen die gelden vooraanpassingen van de elektrische installatie. Als uw aanvraag aanleiding geeft voor gedetailleerdere eisen zullen wij die noemen bij het afgeven van de toestemming. Hebt u nog specifieke uitvoeringsvragen stelt u ze dan gerust aan ons. Onze wijkwoonconsulenten adviseren u graag.

### Elektriciteit

#### Bouwkundige en veiligheidstechnische eisen

- Let altijd op uw veiligheid als u zelf aan de elektrische installatie werkt.
- Wij adviseren om ingrijpende wijzigingen aan het leidingwerk en de aansluitpunten door een erkend/waarborginstallateur te laten uitvoeren.
- De installatie moet blijven voldoen aan de eisen van de NEN1010 en aan de eisen van het energiebedrijf. Extra groepen in de meterkast mogen alleen door een erkend/waarborginstallateur worden geplaatst; u hebt hiervoor altijd vooraf toestemming van WormerWonen nodig.
- De materialen die worden gebruikt moeten het KEMA-keurmerk of het CE-keurmerk hebben.
- Voor buitenverlichting en leidingen in de grond moet een VMVK-AS kabel gebruikt worden en op voldoende diepte aangelegd worden (minimaal 60 cm).
- De verzegelde hoofdzekeringkast mag nooit worden geopend.
- Extra stopcontacten en schakelaars moeten netjes zijn afgewerkt en bij voorkeur gelijk zijn aan of passen bij het bestaande schakelmateriaal.